

ANKIETA DOTYCZĄCA AUDYTU DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W 3 OBSZARACH

INSTYTUCJA WYPEŁNIAJĄCA: Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny

ADRES BUDYNKU ul. ks. J. Zator-Przytockiego 4,
80-245 Gdańsk

INSTRUKCJA:

- 1) W każdym pytaniu prosimy o wpisanie cyfry 1 przy właściwej odpowiedzi: TAK, NIE, NIE DOTYCZY.
- 2) Ostatnia kolumna UWAGI pozwala na wpisanie tekstu. Jeśli wybieriecie Państwo odpowiedź NIE DOTYCZY, prosimy o opisanie sytuacji w tej kolumnie.
- 3) Jeśli oceniacie Państwo dostępność kilku pozycji na raz (kilku wejść, sal gimnastycznych, auli, kilka stron internetowych) prosimy o ilościowy opis ich dostępności w kolumnie UWAGI przy każdym pytaniu (np. dwa wejścia są dostępne, jedno nie jest). Wystarczy jedna pozycja spełniająca dany standard (np jedno dostępne wejście), aby wpisać cyfrę 1 w kolumnie TAK.
- 4) Prosimy o wypełnienie ankiety osobno dla każdej lokalizacji (osobnego budynku, w którym odbywają się zajęcia).
- 5) W przypadku ponownego wypełniania tabeli dla kolejnej lokalizacji, prosimy o pominięcie pytań dotyczących dostępności cyfrowej (np. dot. stron internetowych). Formularz umożliwia takie rozwiązanie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

L.P.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI
1	Czy budynek znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej, tj. do 150m ?		1		
2	Czy z przystanku komunikacji miejskiej do budynku prowadzą oznaczenia poziome dla osób niewidomych , poruszających się przy pomocy białej laski, tj. linie naprowadzające?		1		
3	Czy w ramach przestrzeni parkingowej obiektu są miejsca dla osób z niepełnosprawnością?		1		
3.1	Jeśli parking składa się z od 4 do 100 miejsc, czy wśród nich są miejsca z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, stanowiące 4% wszystkich miejsc?			1	
4	Czy drzwi wejściowe do budynku otwierają się samoistnie (są rozsuwane)?		1		
5	Czy dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do budynku mają szerokość co najmniej 0,9m?	1			
6	Czy jednoskrzydłowe drzwi wejściowe do budynku mają szerokość co najmniej 0,9m?	1			
7	Czy wejście do budynku zapewnia bezpieczną, wolną od przeszkód przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim o wymiarach 1,6m x 1,6m od strony otwarcia skrzydła drzwi?		1		
8	Czy wejście do budynku zapewnia bezpieczną , wolną od przeszkód przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim o wymiarach 1,2m x 1,2m po drugiej stronie drzwi?		1		
9	Jeśli drzwi są szklane, czy posiadają widoczne oznaczenie kontrastową taśmą, tj. żółto-czarną, żółtą , żółto-granatową ?			1	
10	Jeśli drzwi są szklane, czy posiadają widoczne oznaczenie kontrastową taśmą umieszczoną na wysokości 1,4m?			1	
11	Jeśli drzwi są szklane, czy posiadają widoczne dwie taśmy kontrastowe na wysokości 0,8m oraz 1,4m ?			1	
12	Czy drzwi otwierają się do wewnątrz?	1			

13	Czy klamka lub drążek drzwi są umieszczone na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, tj. 0,8m-1,0m?	1			
14	Jeżeli do budynku prowadzą schody, czy dostępna jest pochylnia?		1		
15	Jeżeli do budynku prowadzą schody, czy dostępny jest podnośnik?		1		
16	Czy użycie podnośnika pozwala na samodzielną jego obsługę przez osobę z niepełnosprawnością?			1	
17	Jeżeli do budynku prowadzą schody, czy pierwszy i ostatni stopień w biegu schodowym zawiera kontrastową krawędź?		1		
17.1	Jeśli budynek jest wielopiętrowy, czy jest w nim winda ?		1		
17.2	Czy winda ma szerokość drzwi co najmniej 0,9 m ?			1	
17.3	Czy od drzwi wejściowych do windy prowadzi widoczne oznaczenie poziome, tj. linia naprowadzająca ?			1	
17.4	Czy drzwi windy są rozsuwane ?			1	
17.5	Czy przyciski w windzie są wypukłe ?			1	
17.6	Czy przyciski w windzie są oznaczone punktowym pismem Braila ?			1	
17.7	Czy winda ma system informacji głosowej?		1		
18	Czy ciąg komunikacyjny, np. klatka schodowa lub korytarz, jest wolna od przeszkód ?		1		
18.1	Czy ciąg komunikacyjny posiada równomierne oświetlenie ?		1		
18.2	Czy ciągi komunikacyjne mają równe posadzki (dopuszczalna różnica do 0,02m)?		1		
18.3	Czy ciągi komunikacyjne mają szerokość co najmniej 1,8m ?	1		1	
18.4	Jeżeli wejście na piętro wymaga otwarcia drzwi, czy otwierają się one do wewnątrz ?			1	
19	Czy klamka, drążek u drzwi na piętro są umieszczone na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim tj. 0,8m?			1	
20	Jeśli w budynku są schody, czy pierwszy i ostatni stopień w biegu schodowym zawiera kontrastową krawędź?			1	
20.1	Czy wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz ?	1			
20.2	Czy wzdłuż całego biegu schodów jest podwójna poręcz umieszczona na odpowiednich wysokościach 0,75m i 0,9m ?		1		
20.3	Czy poręcz przyschodowa wysunięta jest o 0,3m poza pierwszym i ostatnim stopniem?	1			
20.4	Czy poręcz przyschodowa jest wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braila, informującą o biegu schodów ?		1		
21	Czy dostępne są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością?		1		
22.1	Czy toaleta oznaczona jest widocznym piktogramem ?		1		
22.2	Czy drzwi do toalety mają szerokość co najmniej 0,9m ?		1		
22.3	Czy przestrzeń manewrowa w toalecie wynosi 1,5m x 1,5m ?		1		

22.4	Czy umywalka jest umieszczona na wysokości, umożliwiającej swobodny podjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim min. 0,7m ?		1		
22.5	Czy dozownik na mydło jest umieszczony na wysokości 1,0m-1,2m ?		1		
22.6	Czy pojemnik na ręcznik papierowy lub suszarka znajduje się na wysokości 1,0m-1,2m ?		1		
22.7	Czy uchwyty w toalecie umieszczone są na wysokości 0,8 m ?		1		
22.8	Czy miska ustępowa umieszczona na wysokości 0,5m ?		1		
22.9	Czy pojemnik na papier toaletowy umieszczony jest na wysokości 1,0m-1,2m?		1		
22.10	Czy system przywołujący pomoc umieszczony jest na wysokości 0,7m-0,9m?		1		
23	Czy sale spotkań, sale konferencyjne posiadają zainstalowaną pętlę indukcyjną (wzmacniającą dźwięk dla aparatu słuchowego)		1		
24	Czy wysokość kontuarów w sekretariatach umożliwia komunikację z osobą niepełnosprawną na wózku po drugiej ich stronie, tj. wysokość blatu 0,8m-0,9m ?	1			
25	Czy korytarze są wolne od przeszkód ?			1	
26	Czy pomieszczenie socjalne umożliwia skorzystanie osobie z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku ?			1	
26.1	Czy drzwi do pomieszczenia socjalnego mają szerokość co najmniej 0.9m ?			1	
26.2	Czy przestrzeń manewrowa w pomieszczeniu socjalnym wynosi 1,5m x 1,5m?			1	
26.3	Czy kuchenka mikrofalowa i inne urządzenia w pomieszczeniu socjalnym są na odpowiedniej wysokości tj. 1,0m-1,2m?			1	
26.4	Czy pojemnik na ręcznik papierowy znajduje się na wysokości 1,0m-1,2m?			1	
26.5	Czy zlewozmywak umieszczony jest na wysokości ułatwiającej podjazd osobie na wózku inwalidzkim, tj. 0,7m-0,9m ?			1	
26.6	Czy blaty kuchenne znajdują się na wysokości 0,7m-0,9m ?			1	
26.7	Czy dolna zabudowa w ogólnodostępnej kuchni umieszczona jest na wysokości 0,25m nad ziemią?			1	
26.8	Czy głębokość (szerokość) całego blatu kuchennego wynosi do 0,3m?			1	
27	Czy ogólnodostępna stołówka, bar dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością?			1	
27.1	Czy drzwi w ogólnodostępnej stołówce, barze mają szerokość co najmniej 0,9m?			1	
27.2	Czy przestrzeń manewrowa w ww. pomieszczeniu wynosi 1,5m x 1,5m?			1	
27.3	Czy wysokość blatów i stołów w ww. pomieszczeniu umożliwia swobodny podjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, tj. czy wynosi między 0,7m a 0,8m ?			1	
RAZEM		8	28	28	

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

L.P.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE DOTYCZĄ	UWAGI
1	Czy strona internetowa, aplikacja zakładka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ?	1			
1.1	Czy posiada opcje zastosowania kontrastu?	1			
1.2	Czy posiada opcję zmiany rozmiaru tekstu?	1			
1.3	Czy posiada opcję zastąpienia tekstu grafiką ?		1		
1.4	Czy posiada opcję zastosowania kontrastu dla treści niebędących tekstem (np obrazków, schematów, tabel)?		1		
1.5	Czy posiada udźwiękowanie treści spod kursora (podczas najeżdżania kursorem na element pojawia się informacja dźwiękowa z opisem , funkcją elementu) ?		1		
1.6	Czy wyposażona jest w audiodeskrypcję ?		1		
2	Czy strona, aplikacja jest kompatybilna na różnych urządzeniach mobilnych ?		1		
3	Czy strona internetowa, aplikacja, zakładka ma opcje wyboru języka innego niż polski ?		1		
4	Czy strona internetowa, aplikacja, zakładka posiada możliwość wyłączenia migotających różnobarwnych komunikatów ?		1		
5	Czy posiadają państwo stanowisko wyposażone w powiększalnik elektroniczny ?		1		
	RAZEM	3	8		

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

L.P.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE DOTYCZ	UWAGI
1	Czy na budynku znajdują się dostępne dla osób z niepełnosprawnością tablice informacyjne ?		1		
1.1	Czy tablica informacyjna znajduje się na odpowiedniej wysokości, tj.1,2m-1,6m?			1	
1.2	Czy tablica informacyjna posiada kontrast barwny ?			1	
1.3	Czy druk na tablicy informacyjnej jest powiększony ?			1	
1.4	Czy druk na tablicy informacyjnej jest pozbawiony kursywy?			1	
2	Czy treść obwieszanych komunikatów jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością?			1	
2.1	Czy komunikat umieszczony jest na odpowiedniej wysokości, tj. 1,2m-1,6m ?			1	
2.2	Czy treść komunikatu posiada kontrasty barwne ?			1	
2.3	Czy treść komunikatu jest powiększona, tj. czcionka min. 16 ?			1	
2.4	Czy treść komunikatu nie zawiera kursywy ?			1	
2.5	Czy treść komunikatu pozbawiona jest równych marginesów tj. brak wyjustowania?			1	
2.6	Czy treść komunikatu napisana jest w sposób zrozumiały, tj. bez technicznych określeń, które wymagałyby uproszczenia ?			1	
3	Czy w budynku znajduje się mapa tyflograficzna przedstawiająca jego wnętrze ?		1		
3.1	Czy mapa tyflograficzna jest umieszczona na odpowiedniej wysokości, tj. na postumencie wysokość 0,8m-0,9m ?			1	
4	Czy plan ewakuacyjny budynku dostępny jest dla osób o szczególnych potrzebach ?		1		
4.1	Czy plan ewakuacyjny umieszczony jest w widocznym miejscu na odpowiedniej wysokości , tj. 1,2m-1,6m?		1		
4.2	Czy plan ewakuacyjny wykonany jest w formie druku powiększonego , tj czcionka min 16 ?		1		
4.3	Czy plan ewakuacyjny zawiera kontrasty barwne ?		1		
4.4	Czy plan ewakuacyjny zawiera dostępne obrazki zastępujące lub uzupełniające jego treść ?		1		
5	Czy budynek posiada oznaczoną drogę ewakuacyjną ?	1			
5.1	Czy oznaczenia drogi ewakuacji umieszczone są na odpowiedniej wysokości to jest, tj. 1,2m-1,6m	1			
6	Czy wśród pracowników i pracowniczek jest osoba wyznaczona do koordynacji procesu ewakuacji ?	1			
6.1	Czy ta osoba została przeszkolona w zakresie ewakuacji osoby niepełnosprawnej ?	1			
7	Czy tabliczka z numerem pomieszczenia wraz z opisem jest dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami ?		1		
7.1	Czy numeracja pomieszczeń wraz z opisem znajduje się na odpowiedniej wysokości , tj. na drzwiach wysokość klamki 1,1m?		1		
7.2	Czy tabliczka z numerem pomieszczenia wraz z opisem znajduje się na odpowiedniej wysokości, na ścianie wysokość 1,2m-1,6m?		1		
7.3	Czy tabliczka z numerem pomieszczenia wraz z opisem posiada kontrasty barwne ?		1		
7.4	Czy tabliczka z numerem pomieszczenia wraz z opisem jest wykonana w formie druku transparentnego ?		1		

8	Czy pracownicy/pracowniczki zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością ? (jeśli tak, prosimy podać ilość osób przeszkolonych/ilość osób ogółem pracujących)	1			1/3
9	Czy pracownicy/pracowniczki zostali przeszkoleni w zakresie współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami? (jeśli tak, prosimy podać ilość osób przeszkolonych/ilość osób ogółem pracujących)				1/3
10	Czy pracownicy/pracowniczki zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób nie mówiących po polsku?		1		
11	Jeśli dokument (który jest często używany ;ub jest do pobrania ze strony internetowej) wymaga przeczytania oraz podpisu przez osobę ze szczególnymi potrzebami, czy jest dla niej dostępny ?			1	
11.1	Czy treść w/w dokumentu posiada kontrasty ?			1	
11.2	Czy treść w/w dokumentu pozbawiona jest kursywy ?			1	
11.3	Czy treść w/w dokumentu jest w formie druku powiększonego, tj. czcionka min.16 ?			1	
11.4	Czy w/w dokument jest dostępny w innym języku niż polski ?			1	
12	Czy na terenie budynku jest dostępna pętla indukcyjna dla osób z dysfunkcją słuchu ?			1	
13	Czy dostępny jest tłumacz PJM (polskiego języka migowego)?			1	
13.1	Jeśli nie ma dostępu do tłumacza PJM , czy posiadają Państwo alternatywne formy komunikacji z osobami z dysfunkcją słuchu, tj. funkcja "Tłumacz Migam" ?		1		
14	Czy dostępny jest tłumacz lub osoby komunikatywnie posługujące się językami obcymi? Jeśli tak, jakimi?		1		
15	Czy upubliczniane przez Państwa materiały są dostępne dla osób z niepełnosprawnością?		1		
16	Jeśli upublicznianym materiałem jest film, czy posiada audiodeskrypcję?		1		
16.1	Jeśli upublicznianym materiałem jest film, czy posiada napisy podczas dialogów?		1		
16.2	Jeśli upublicznianym materiałem jest film, czy posiada tłumacza języka migowego? (w formie postaci, umieszczonej w dolnym rogu)		1		
16.3	Jeśli upublicznianym materiałem jest jest prezentacja multimedialna, czy posiada kontrast barwny?		1		
16.4	Jeśli upublicznianym materiałem jest prezentacja multimedialna, czy posiada audiodeskrypcję obrazów, rycin, innych elementów graficznych?		1		
16.5	Jeśli upublicznianym materiałem jest prezentacja multimedialna, czy tekst w niej zawarty pozbawiony jest kursywy?		1		
16.6	Jeśli upublicznianym materiałem jest prezentacja multimedialna, czy jej treść zapisana jest w dostępnej czcionce, tj. Arial, Calibri, Verdena?		1		
	RAZEM	5	22	19	